

K4 noliktavu mikroklīmata (HVAC) parametri

| Telpas Nr.  | Telpas nosaukums                | AHU   | AHU Lokālā<br>AHU EX | Tīrības klase | Laukums m <sup>2</sup> | Perimetrs m | Augstums m | Tipums m <sup>3</sup> | Temperatūra |   | Rel. Mitrums |        | RMS parametri | Gaisa apmaiņa 1/h | Svaigs gaiss % no apmaiņas | Pieplūde m <sup>3</sup> /h | Nosūce                   |                          |                        |
|-------------|---------------------------------|-------|----------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|---|--------------|--------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|             |                                 |       |                      |               |                        |             |            |                       | °C          | ± | min %        | maks % |               |                   |                            |                            | Telpas m <sup>3</sup> /h | Lokālā m <sup>3</sup> /h | Kopā m <sup>3</sup> /h |
| <b>Kopā</b> |                                 |       |                      |               | <b>808.3</b>           |             |            | <b>4 747.4</b>        |             |   |              |        |               |                   |                            | 12 630                     | 10 110                   | 2 520                    | 12 630                 |
| 101         | 1. noliktava                    | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 51.3                   | 43.6        | 5.87       | 301.2                 | 20          | 5 | 35           | 65     | T, H          | 4                 | 100%                       | 1 210                      | 1 210                    |                          | 1 210                  |
| 102         | 2. noliktava                    | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 66.3                   | 35.0        | 5.87       | 389.2                 | 20          | 5 |              |        | T             | 2                 | 100%                       | 780                        | 780                      |                          | 780                    |
| 103         | Priekštelpa                     | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 15.3                   | 16.9        | 5.87       | 90.1                  | 15          | 5 |              |        |               |                   | 100%                       | -                          |                          |                          |                        |
| 104         | 4. sauso izejvielu noliktava    | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 138.1                  | 47.0        | 5.87       | 811.3                 | 20          | 5 | 35           | 65     | T, H          | 2                 | 100%                       | 1 630                      |                          |                          | 1 630                  |
| 106         | 6. noliktava                    | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 67.6                   | 35.2        | 5.87       | 396.8                 | 20          | 5 |              |        | T             | 2                 | 100%                       | 800                        | 800                      |                          | 800                    |
| 111         | Citostatisko produktu noliktava | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 57.5                   | 34.9        | 5.87       | 337.9                 | 20          | 5 | 35           | 65     | T, H          | 4                 | 100%                       | 1 360                      |                          |                          | 1 360                  |
| 113         | 3. noliktava                    | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 62.1                   | 35.0        | 5.87       | 364.5                 | 20          | 5 | 35           | 65     | T, H          | 4                 | 100%                       | 1 460                      | 1 460                    |                          | 1 460                  |
| 114         | Noliktava                       | AHU 3 | EX 114               | Neklasificēta | 70.0                   |             | 5.87       | 411.1                 | 20          | 5 |              |        | T             | 4                 | 100%                       | 1 650                      | 0                        | 1 650                    | 1 650                  |
| 115         | 5. noliktava                    | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 206.2                  | 58.6        | 5.87       | 1211.2                | 20          | 5 |              |        | T             | 2                 | 100%                       | 2 430                      | 2 430                    |                          | 2 430                  |
| 116         | Noliktava                       | AHU 3 |                      | Neklasificēta | 36.9                   | 24.3        | 5.87       | 217.0                 | 20          | 5 |              |        | T             | 2                 | 100%                       | 440                        | 440                      |                          | 440                    |
| 117         | Spirta noliktava                | AHU 3 | EX 117               | Neklasificēta | 36.9                   | 24.3        | 5.87       | 217.0                 | 20          | 5 |              |        | T             | 4                 | 100%                       | 870                        | 0                        | 870                      | 870                    |